

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
Номер КНМ: 29220061000200547812
Дата размещения в ФГИС ЕРКНМ: 26.01.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,
e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения
Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области № 2 от «11» января 2022 г., в период с «13» января 2022 г.
по «26» января 2022 г.,

старшим инспектором ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по
Архангельской области Минаевой А.В., старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
директор ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» Галашева Светлана Эдуардовна (выписка из
приказа администрации Архангельской области № 26-д от 27.01.2005)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Внутренний водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании. По результатам испытаний пожарного крана на 2-м этаже на водотдачу установлено, что расход воды составляет менее 2,5 л/с (Акт № 119 испытания противопожарного водопровода от 24.12.2021 АОО ООО ВДПО)	ст. 3,4 ФЗ № 123, п. 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020	01.02.2023	
2.	Отсутствует взаимодействию системы автоматической пожарной сигнализации с инженерным оборудованием здания. При запуске систем автоматической пожарной сигнализации, отключение инженерного оборудования здания (тепловой завесы) не произошло	ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123	01.08.2022	
3.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	п. 54 ППР в РФ, ст. 3, 4 ФЗ № 123, п. 3.4 СП 3.13130.2009	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»
Галашева С.Э.



(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР г. Новодвинска
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области
старший лейтенант внутренней службы
Минаева А.В.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)